

# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

## PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación  
*Certificación Modality*

**No. 02322**

Marca de conformidad  
**Esquema 5**

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico  
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**  
*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA CENTELSA Y VIAKON	MULTIPARES USO INTERIOR	CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC RETARDANTE A LA LLAMA

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.  
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE*

**Fabricado por**  
*Manufactured by:*

**CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. – CENTELSA**

Calle 10 # 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi,  
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

**Satisface los requerimientos de**  
*Satisfies the requirements of*


NTC 983/2008

Fecha de Certificación: 19 / 05 / 2006

Última Actualización: 11 / 02 / 2019

Fecha de Vencimiento: 15 / 09 / 2019

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 15 / 09 / 2019

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación  
Certification CIDET Manager



#0829  
ISO/IEC 17065  
Product Certification Body

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co)

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.  
On page [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co), you can find new and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02322**

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19 / 05 / 2006**

**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11 / 02 / 2019**


**FECHA DE VENCIMIENTO: 15 / 09 / 2019**

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA CENTELSA Y VIAKON,**

**FABRICADOS POR CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. –  
CENTELSA, UBICADA EN LA CALLE 10 # 38 – 43 URBANIZACIÓN INDUSTRIAL  
ACOPI, YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA**

<b>Tipo</b>	Multipares uso interior
<b>Referencia</b>	Con aislamiento y cubierta de PVC retardante a la llama
<b>Aplicación</b>	Uso interior en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, en sitios secos, en tubería, ductos, bandejas y canaletas
<b>Conductor</b>	Alambre de cobre suave
<b>Aislamiento</b>	PVC retardante a la llama
<b>Formación pares</b>	Dos conductores aislados, cableados entre si
<b>Formación núcleo</b>	Hasta 25 pares, un grupo de igual número de pares Para 30 o más pares, en grupos de 10 ó 25 pares
<b>Par de reserva</b>	Un par
<b>Cubierta del núcleo</b>	Cinta poliestérica
<b>Pantalla</b>	Sin pantalla o con pantalla en cinta polimérica aluminizada e hilo de drenaje estañado
<b>Chaqueta</b>	PVC gris retardante a la llama
<b>Referencial</b>	NTC 983/2008

Atentamente,

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación  
Certification CIDET Manager

AMOSQUERA