

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 03569

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA CENTELSA Y VIAKON	CABLES MULTICONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE TIPO ST-C "ENCAUCHETADO" PARA INSTALACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EXTENSIONES.	CALIBRES DESDE 20 AWG HASTA 2 AWG

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. – CENTELSA


Calle 10 # 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi,
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 5521/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 25 / 09 / 2009
Última Actualización: 11 / 02 / 2019
Fecha de Vencimiento: 15 / 09 / 2019

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 15 / 09 / 2019


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager



#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 03569

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 25 / 09 / 2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11 / 02 / 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 / 09 / 2019

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA CENTELSA Y VIAKON,**

**FABRICADOS POR CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. –
CENTELSA, UBICADA EN LA CALLE 10 # 38 – 43 URBANIZACIÓN INDUSTRIAL
ACOPI, YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA**

Tipo	Cables multiconductores flexibles de cobre tipo ST-C “encauchetado” para instalación de electrodomésticos y extensiones.		
Referencia	Calibres desde 20 AWG hasta 2 AWG		
Designación de fabrica	ST-C		
Voltaje	600 V		
Conductores	Conductor de cobre suave Cableado flexible		
Construcción	Hasta cinco (5) conductores aislados, disposición cableados y protegidos con chaqueta común		
Temperatura de operación	75 °C	90 °C	105 °C
Aislamiento	PE	CPT 90 °C	PVC 105 °C
Cubierta (Chaqueta)	PVC	Copolímero Termoplástico Ruber, con base en PVC	PVC
Aplicación	Instalación de electrodomésticos y extensiones		
Referencial	NTC 5521/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)		

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
 Gerente CIDET Certificación
 Certification CIDET Manager

AMOSQUERA