



CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca de conformidad
Esquema 5

No. 06628

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA CENTELSA Y VIAKON	CABLE FLEXIBLE CON AISLAMIENTO EXTRAFUERTE, SOLDAFLEX	CALIBRES 6 AWG HASTA 500 kcmil (8.37 mm ² al 253 mm ²)

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por:
Manufactured by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. – CENTELSA


Calle 10 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi,
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 6078/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 26 / 08 / 2016
Fecha de Vencimiento: 25 / 08 / 2019

Fecha máxima para la próxima auditoría de seguimiento : 26 / 07 / 2017 y 26 / 07 / 2018


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*



Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 Tel: (+574) 444 12 11 Fax: (+574) 444 0460



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004



ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06628


FECHA DE CERTIFICACIÓN: 26 / 08 / 2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 / 08 / 2019

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA CENTELSA Y VIAKON
FABRICADOS POR CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. CENTELSA
UBICADA EN LA CALLE 10 38 - 43, URBANIZACIÓN INDUSTRIAL ACOPI,
YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA**

Tipo	Cable flexible con aislamiento extrafuerte, SOLDAFLEX
Referencia	Calibres desde 6 AWG hasta 500 kcmil Calibres desde 8.37 mm ² hasta 253 mm ²
Tensión nominal	600 V
Conductor	Conductores flexibles de cobre bunchado o de torón cableado
Aislamiento	PVC, TPE
Máxima Temperatura	90°C, 105°C
Aplicación	Servicio extra pesado para conexión de equipos de soldadura, portaelectrodo, batería estacionaria, UPS y en aplicaciones que requieran flexibilidad en la instalación y/u operación.
Referencial	NTC 6078/2014 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación